



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-3517

Датум: 26.09.17

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова- Текуће одржавање тротоара, прилазних стаза, платоа, фекалне и кишне канализационе мреже око објекта главне зграде Института за јавно здравље Ниш - хидроизолациони радови редни број JHMB 12-1/2017 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица, упућеног електронском поштом у коме се постављају следећа питања:

Поштовани,

На основу тендера о јавној набавци број **JHMB 12-1/2017**, имам питања у вези појашњена описа pozicija.

Pozicija broj 5 . Da li se ova pozicija odnosi nalivene olučnjake koji povezujemo na postojeće prečnika fi160 pošto se sad proizvode do fi125 tj. to je највећи prečnik па da li nam treba i reducir?

Pozicija broj 9. Kod gajger sливника појашњење да li se ovo fi200 odnosi na izlaz tj. da se pojasni ova pozicija na šta se odnosi ово fi200. I da li uračunati rešetku пошто u poziciji стоји само Gajger sливник nabavka i ugradnja, a trebalo bi i rešetka da ide.

Поштовани,

Достављамо Вам следеће одговоре:

1. Нови ливени олучњаци могу бити и промера fi125
2. Промер fi200 се не односи на излаз из сливника, већ на унутрашњи пречник сливника а могуће је понудити и fi 160. Гајгер сливник мора бити са решетком.

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку JHMB 12-1/2017

Александар Милић

